

機關(構)學校基本資料

機關(構)學校代碼： 379061700X

機關(構)學校名稱： 臺北市立南門國民中學

機關(構)學校地址： 台北市廣州街6號

評比機關(構)學校(機關代碼)： 臺北市政府

機關屬性類型暨類別： 5-34,國民中學第一組

EUI基準值 (參考值)： 27

節約能源推動小組

小組職稱： 召集人

姓名： 劉增銘

職稱： 校長

工作內容： 負責核准監督

小組職稱： 節能管理員

姓名： 楊鈞媛

職稱： 主任

工作內容： 機關主管人員

管理人員資料

首長

姓名： 楊鈞媛

職稱： 總務主任

電話： 02-23142775#361

Email： t333@st.nmjh.tp.edu.tw

填報人員

姓名： 陳俐琳

職稱： 總務處幹事

電話： 02-23142775#368

Email： t456@st.nmjh.tp.edu.tw

建築及佔地面積資料

建築物總樓地板面積(含室內停車場面積)：

建築物 (棟數)： 所在位置：無 棟數：6

人員數資料

編制人數： 155

非編制人數： 2

學生人數： 1440

洽公人數 (含遊客數)： 13000

用電資料填報-用電正(負)成長原因

正負成長： 正成長

原因說明：

用電資料填報-資訊/電腦機房設備資料

| 序號 | 機房名稱 | 機構總用電量 | 度 | 機房用電佔比 | % |
|----|-------|-------------|-------------|--------|--------|
| 1 | 資訊組機房 | 使用電號 | 機房修繕費用/修繕年月 | 機房大小 | 機櫃數量 |
| | | 00075544118 | 25000 | 2 | 8 |
| | | 空調總容量 | 空調耗電量 | 設置獨立電表 | 總用電量 |
| | | 0 | 0 | 否 | 0 |
| | | | | | 主機總耗電量 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 機房運轉時數 |
| | | | 0 | | |

節電積極加分填報-能源管理系統導入

| 序號 | 能源管理系統名稱 | 能源管理系統紀錄電號 | 竣工年份 | 紀錄標的 | |
|----|----------|-------------|------|------|--|
| 1 | 需量管理系統 | 00075544118 | 2006 | 空調 | |

用電資料填報-電表資料

| 序號 | 電號 | 電號所在建物名稱 | 總用電度數 | 非機關學校業務用電扣除 | 專案扣除用電度數 | 實際用電度數 | 實際使用樓地板面積(m2) | EUI值 |
|----|-----------------|----------|--------|-------------|----------|--------|---------------|-------|
| 1 | 000755 44118 | | 790100 | 0 | 0 | 790100 | 24673 | 32.02 |

用電資料填報-空調設備資料

| 序號 | 設備名稱 | 設備型式 | 設備年份 | 冷凍能力 | 現有台數 | 全年運轉時數 | 設置地點 | 投資金額 |
|----|--------|------|------|------|------|--------|--------------|---------|
| 1 | 分離式冷氣機 | 分離式 | 2022 | | 50 | 1440 | 班級教室 | 1152550 |
| 2 | 分離式冷氣機 | 分離式 | 2022 | | 30 | 500 | 辦公室 | 1211866 |
| 3 | 分離式冷氣機 | 分離式 | 2022 | | 20 | 1920 | 班級教室 | 201360 |
| 4 | 窗型冷氣機 | 窗型 | 2018 | | 4 | 1400 | 各領域辦公室、行政辦公室 | 138000 |
| 5 | 分離式冷氣機 | 分離式 | 2018 | | 2 | 1952 | 實驗(一)、實驗(三) | 300000 |
| 6 | 分離式冷氣機 | 分離式 | 2018 | | 2 | 1400 | 實驗室(二) | 80000 |
| 7 | 窗型冷氣機 | 窗型 | 2017 | | 2 | 5 | 校史室前後 | 43598 |
| 8 | 分離式冷氣機 | 分離式 | 2017 | | 2 | 5 | 達德樓一樓新表藝教室 | 91144 |
| 9 | 分離式冷氣機 | 分離式 | 2017 | | 1 | 3 | 琴韻樓3樓3-5琴房 | 42500 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-----|------|--|---|-----|--|--------|
| 10 | 窗型冷氣機 | 窗型 | 2017 | | 4 | 5 | 學務處(主任位子上方)、仁3-14學困教室(左邊)、達3-4健體教室(後台)、和3-1設備組第二書庫、校長室 | 101220 |
| 11 | 分離式冷氣機 | 分離式 | 2017 | | 1 | 6 | 健康中心 | 39177 |
| 12 | 分離式冷氣機 | 分離式 | 2017 | | 3 | 6 | 活動中心一樓貴賓室內、達4-4團輔二(前台)、達4-4團輔二(後台) | 129000 |
| 13 | 分離式冷氣機 | 分離式 | 2016 | | 2 | 800 | 達4-3合奏教室 | 82260 |
| 14 | 窗型冷氣機 | 窗型 | 2016 | | 1 | 450 | 學困資源班(仁3-14) | 20766 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-----|--------|--|-----|------|---------------|--------|
| | 15 | | 分離式冷氣機 | | 分離式 | | 2016 | |
| 16 | 窗型冷氣機 | 窗型 | 2016 | | 1 | 100 | 小謝倉庫 | 22888 |
| 17 | 窗型冷氣機 | 窗型 | 2016 | | 1 | 450 | 達2-2學務處 | 20766 |
| 18 | 分離式冷氣機 | 分離式 | 2016 | | 30 | 1440 | 班級教室 | 414090 |
| 19 | 箱型冷氣機 | 箱型 | 2016 | | 6 | 800 | 音樂廳、桌球室、會議室 | 692440 |
| 20 | 窗型冷氣機 | 窗型 | 2016 | | 1 | 8760 | 信2-1電腦機房 | 41330 |
| 21 | 分離式冷氣機 | 分離式 | 2015 | | 2 | 480 | 達德四樓琴房4-1、4-4 | 0 |
| 22 | 窗型冷氣機 | 窗型 | 2015 | | 5 | 800 | | 0 |
| 23 | 窗型冷氣機 | 窗型 | 2015 | | 1 | 800 | | 0 |

用電資料填報-公用設備資料

| 序號 | 設備類別 | 規格 | 數量 | 設備年份 | 使用地點 | 運轉時數 | 投資金額 |
|----|------|------|----|------|-----------------------|------|---------|
| 1 | 電冰箱 | 1.50 | 1 | 1997 | 學務處 | 8760 | 16900 |
| 2 | 飲水機 | 1 | 3 | 2018 | 如備註欄 | 2000 | 66244 |
| 3 | 飲水機 | 1 | 1 | 2014 | 活動中心 B1桌球室 | 2000 | 22988 |
| 4 | 飲水機 | 1 | 20 | 2017 | 如備註欄 | 2000 | 400000 |
| 5 | 飲水機 | 1 | 3 | 2019 | 如備註欄 | 2000 | 61482 |
| 6 | 飲水機 | 1 | 1 | 2019 | 如備註欄 | 2000 | 16491 |
| 7 | 電冰箱 | 1.50 | 1 | 2009 | 仁愛樓2 國文領域 | 8760 | 11000 |
| 8 | 飲水機 | 1 | 6 | 2022 | 如備註欄 | 2000 | 97164 |
| 9 | 電冰箱 | 1.50 | 1 | 2010 | 信1樓 自 然科實驗 室(三) | 8760 | 14924 |
| 10 | 電梯 | 6.50 | 1 | 2017 | 活動中心 | 2000 | 1396819 |
| 11 | 飲水機 | 1 | 4 | 2023 | 如備註欄 | 2000 | 70852 |
| 12 | 電冰箱 | 1.50 | 1 | 1997 | 烹飪教室 | 8760 | 20800 |
| 13 | 電冰箱 | 1.50 | 1 | 2017 | 仁1-1學 習中心 | 8760 | 32000 |
| 14 | 飲水機 | 1 | 4 | 2020 | 如備註欄 | 2500 | 65964 |
| 15 | 電冰箱 | 1.50 | 1 | 2008 | 仁1-1生 活教室 | 8760 | 12000 |

| | | | | | | | |
|----|-----|------|-----|------|----------|------|---------|
| | 16 | | 電冰箱 | | 1.50 | | 1 |
| 17 | 飲水機 | 1 | 2 | 2021 | 専3、游泳池 | 2500 | 32388 |
| 18 | 電冰箱 | 1.50 | 1 | 1994 | 仁愛樓一樓木工室 | 8760 | 19950 |
| 19 | 電梯 | 6.50 | 1 | 2010 | 仁愛樓 | 2000 | 1350000 |

用電資料填報-照明設備資料

| 序號 | 燈具名稱 | 燈具型式 | 容量規格 | 現有盞數 | 全年運轉時數 | 設置地點 |
|----|------|--------------|------|------|--------|---|
| 1 | LED | 其他 | 其他 | 10 | 1680 | 半戶外球場 |
| 2 | LED | T8/T5(LED燈管) | 10W | 452 | 2120 | 辦公室 |
| 3 | LED | T8/T5(LED燈管) | 10W | 208 | 1200 | 教室黑板燈 |
| 4 | LED | T8/T5(LED燈管) | 其他 | 1045 | 1200 | 教室 |
| 5 | LED | T8/T5(LED燈管) | 其他 | 22 | 8760 | 辦公室 |
| 6 | LED | T8/T5(LED燈管) | 其他 | 61 | 8760 | 辦公室 |
| 7 | LED | T8/T5(LED燈管) | 20W | 9 | 1500 | 機車停車區 |
| 8 | LED | T8/T5(LED燈管) | 其他 | 16 | 2830 | 表藝教室 |
| 9 | LED | 其他 | 其他 | 2 | 1500 | 籃球場 |
| 10 | LED | 其他 | 其他 | 14 | 1500 | 和平樓, 琴韻樓廊道及樓梯口, 生科教室入口處, 停車場, 人事室外走廊, 美教室一樓走廊 |
| 11 | LED | T8/T5(LED燈管) | 10W | 22 | 2830 | 5間廁所 |

| | | | | | | | |
|----|-----|--------------|-----|-----|------------------|---------------|--|
| | 12 | | LED | | T8/T5 (LED燈管) | | |
| 13 | LED | T8/T5(LED燈管) | 20W | 119 | 1820 | 活動中心三樓 籃球場 | |
| 14 | LED | T8/T5(LED燈管) | 20W | 32 | 260 | 校園走廊 | |