

# 精準環境股份有限公司

檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室  
地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131  
傳真：(02)8791-1130、8791-1876  
聯絡人：業務部(分機5)

## 飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：台北市立南門國中  
業別：\*  
樣品名稱：如下所示  
採樣地點：台北市中正區廣州街6號  
採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室

採樣時間：114年11月10日 14:11-14:28  
收樣時間：114年11月10日  
報告日期：114年11月14日  
報告編號：EV25KH150#30 ~ #37  
樣品特性：液態  
檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定  
採樣方法：NIEA W101.57A

檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
		游泳池飲水機 #30	仁愛樓2F 2-7輔導室 #31		
總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
		信義樓3F 3-2走廊 #32	信義樓3F 3-2導師辦公室 #33		
總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
		信義樓3F 3-4導師辦公室 #34	和平樓1F 1-7體育班 前走廊(一) #35		
總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
		和平樓1F 1-7體育班 前走廊(二) #36	達德樓1F 1-1走廊- 表藝二 #37		
總菌落數	CFU/mL	<5	<5	NIEA E203.56B	
以下空白					

**備註：**

1. 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)  
有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)

**檢驗報告專用章**  
**精準環境(股)公司**  
**負責人：何賢德**  
**檢驗室主管：許崇仁**

精準環境股份有限公司  
負責人：何賢德

檢驗室主管：許崇仁 **許崇仁**

# 精準環境股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第022號(原環署環檢字第022號)  
 檢驗室名稱：精準環境股份有限公司檢驗室  
 地址：114台北市內湖區行愛路77巷16號3樓

電話：(02)8791-1131  
 傳真：(02)8791-1130、8791-1876  
 聯絡人：業務部(分機5)

## 飲用水樣品檢驗報告

客戶名稱：台北市立南門國中  
 業別：\*  
 樣品名稱：如下所示  
 採樣地點：台北市中正區廣州街6號  
 採樣單位：精準環境股份有限公司檢驗室  
 (許可證字號：環境部國環檢證字第022號)

採樣時間：114年11月10日 14:11-14:28  
 收樣時間：114年11月10日  
 報告日期：114年11月14日  
 報告編號：EV25KH150#30 ~ #37  
 樣品特性：液態  
 檢測目的：其他環保法規用途：一般檢定  
 採樣方法：NIEA W101.57A

檢測項目	單位	行程代碼、樣品名稱、編號、檢測值		檢測方法	備註
		游泳池飲水機 #30	仁愛樓2F 2-7輔導室 #31		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		信義樓3F 3-2走廊 #32	信義樓3F 3-2導師辦公室 #33		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		信義樓3F 3-4導師辦公室 #34	和平樓1F 1-7體育班前走廊(一) #35		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
		和平樓1F 1-7體育班前走廊(二) #36	達德樓1F 1-1走廊-表藝二 #37		
大腸桿菌群	MPN/100mL	<1	<1	NIEA E215.53C	
以下空白					

**備註：**

1. 樣品檢驗報告第1頁，共計1頁，未得到檢驗室書面同意，檢驗報告不應被部分複製使用，但全份檢驗報告複製除外。
2. 低於方法偵測極限之測定值以“ND”表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。
3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：  
 無機檢測類：許崇仁(EVI-01)、簡尚哲(EVI-04)、黃明芬(EVI-05)  
 有機檢測類：許崇仁(EVO-02)、簡尚哲(EVO-03)
5. 依據111.05.23行政院環境保護署環署水字第1111059186A號令飲用水水質標準：大腸桿菌群 <6MPN/100mL。

**聲明書：**

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及相關機關標準方法、品質保品管等相關規定，秉持公正，誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願附帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 吾人瞭解如自身受政府機關委任或委託辦理業務，並瞭解刑法上之圖利罪、公務員登錄不實偽造及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑罰及貪污治罪條例之通用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

精準環境股份有限公司  
 負責人：何賢德

**檢驗報告專用章**  
 精準環境(股)公司  
 負責人：何賢德  
 檢驗室主管：許崇仁

檢驗室主管：許崇仁



